

Znak sprawy: ZPF.I.271.PPR.8.2022

Do wiadomości  
Strona Internetowa  
Gmina Żurawica

## Wyjaśnienie w sprawie SWZ (nr 1)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający po analizie zapytań złożonych w postępowaniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn; „**WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP III**” postanawia dokonać poniższych wyjaśnień;

### Pytanie 1

W części nr 1 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawica, ul. Dworcowa.  
- w zapytaniu ofertowym jest mowa o 4 stanowiskach słupowych z oprawami LED50W, zaś w przedmiarze robót jest 6 szt.  
- w przedmiarze robót brak ułożenia rur SRS (prawdopodobnie przewiert) 26+5+11m - czy zostały ułożone w terenie?

### Odpowiedź 1

Żurawica- poprawiony przedmiar stanowi załącznik nr 1. Montaż 4 słupów napowietrznych oraz 2 słupów stalowych (linia kablowa)

### Pytanie 2

W części nr 2 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bolestraszyce.  
- w przedmiarze brak obsługi geodezyjnej - czy jest wymagana?  
- w przedmiarze brak montażu uziemienia i ogranicznika przepięć na słupie nr 13/1/2 - czy są wymagane?

### Odpowiedź 2

2.Bolestraszyce- poprawiony przedmiar stanowi załącznik nr 2. Dodana obsługa geodezyjna oraz oddane uziemienie słupa wraz z ogranicznikami przepięć . Są wymagane

### Pytanie 3

W części nr 3 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszatyce.  
- w przedmiarze brak montażu uziemienia i ogranicznika przepięć na słupie nr 18/2/6 - czy są wymagane?

### Odpowiedź 3

3. Wyszatyce - poprawiony przedmiar stanowi załącznik nr 3. Dodane uziemienia słupa nr .18/2/6 wraz z ogranicznikami przepięć.

**Pytanie 4**

W części nr 4 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosienice.

- w zapytaniu ofertowym jest mowa o oprawach LED50W, zaś w projekcie są oprawy 35W - jakie oprawy uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź 4**

4. Kosienice- w projekcie oprawy LED 35 W. I Etap oprawy zainstalowane LED 35W. Więc należy przyjąć oprawy 35LED

W celu przygotowania oferty, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert do dnia 19.09.2022 r.

W imieniu Zamawiającego