

**Pismo: ZP-271/1/11**

Żurawica dnia: 05.08.2011 r.

Internet

## **WYJAŚNIENIE (nr1) Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia**

W związku z otrzymaną w dniu 04.08.2011r., prośbą o dokonanie wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, pn: „Rozbudowa Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy – remont i modernizacja części istniejącej (Wymiana okien sgrzydłowych i drzwi balkonowych)” o poniższej treści;

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ widnieje zapis, że przedmiotem zamówienia jest wymiana okien skrzyniowych i drzwi balkonowych drewnianych na drewniane dębowe okna rozwierne i uchylne – rozwieralne dwudzielne w związku z czym składam pytania:

1. czy Zamawiający przewiduje, że okna mają być wykonane jako okna skrzynkowe, czy okna jednoramowe, z drewna klejonego dębowego i jakiego koloru.
2. czy okna te mają być wykonane w oparciu o okna standardowe na profilu 68 mm, gdzie izolacyjność dla całego okna wynosi 1,5 do 1,6 UW, czy też mają to być okna energooszczędne na profilu 92 mm, gdzie współczynnik przenikania ciepła dla całego okna-UW wynosi 1,1, co znacznie obniża koszty ogrzewania budynku.

W imieniu Zamawiającego udzielam poniższych wyjaśnień;

**Odp. Nr 1.** Zamawiający przewiduje wymianę okien rozwieranych i uchylno – rozwieralnych z drewna dębowego w szczególności o pow. 2,9 m<sup>2</sup> -3 szt. o pow. 2,06 m<sup>2</sup> -10 szt. o pow. 1,81 m<sup>2</sup> -10 szt. Razem okien -23 szt., wraz ze szpaletami. Wymontowanie starych podokienników drewnianych wewnętrznych oraz zamontowanie drewnianych dębowych o wym. 38 x 146. Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej w ilości 23 szt. **Okna wykonane z litego drewna dębowe w kolorze „złoty dąb”** .

**Odp. Nr 2.** Zamawiający, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wyszczególnił grubości profilu z jakiego mają być wykonane okna, przez co należy rozumieć okna standardowe. Jednocześnie informuję, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili innych niż standardowe **(w tym profilu 92 mm)** pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich parametrów określonych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający

**Ks. Marian Hofman**

**PROBOSZCZ**

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa
3. A/a